

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont witryn W1, W2, W3, W4 i W5 zamontowanych w ścianie zachodniej klatek schodowych, w budynku Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17. W witrynach W1, W2 i W3 - remont obejmuje poziom 1, 2 i 3 piętra, a w witrynach W4 i W5 - remont obejmuje wszystkie kondygnacje nadziemne (parter, 1, 2 i 3 piętra).

Oznaczenie witryn i ich lokalizację w elewacji zachodniej przedstawiono na rys. 1, 2 i 3, stanowiących załącznik do niniejszego opisu.

2. Zakres prac remontowych:

- wymiana szyb niskoemisyjnych 4/14 Ar/4 termofloat, pakiet gr. 22mm,  $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- wymiana uszczelek zewnętrznych i wewnętrznych,
- oczyszczenie i uszczelnienie ramiaków, naroży i otworów na śruby mocujące (elastyczną masą plastyczną),
- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych podkładek dystansowych pakietów szybowych,
- uzupełnienie osłon otworów odwodnienie okiennego,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styków pionowych ramiaków okiennych,
- montaż pionowych, aluminiowych listew osłonowych styków ramiaków okiennych od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

Zakres robót nie obejmuje wymiany ani napraw parapetów zewnętrznych ani wewnętrznych. Należy uwzględnić utylizację zdemontowanych pakietów szyb.